



NOTE

La chiave del sezionatore di terra ST.E deve essere unica e va consegnata (con apposito verbale di consegna) al Distributore (e-Distribuzione) come da CEI 0-16  
Apporre il cartello: "ATTENZIONE! APRIRE IL PANNELLO SOLO DOPO L'INTERVENTO DI FUORI TENSIONE E MESSA A TERRA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE"

MANOVRE DI MT PER L'INTERVENTO ALL'INTERNO DEL QUADRO DI MEDIA TENSIONE

MESSA FUORI TENSIONE

1. Chiedere il fuori tensione al Distributore (e-Distribuzione) → si libera la chiave dei coltelli di terra del Distributore la quale deve essere inanellata con quella dei coltelli di terra ST.E  
2. Chiudere il sezionatore di terra ST.E

MESSA IN TENSIONE

3. Aprire il sezionatore di terra ST.E → si libera la chiave relativa cui è inanellata quella dei coltelli di terra del Distributore  
4. Riconsegnare al Distributore la chiave di ST.E con apposito verbale

"E-DISTRIBUZIONE"  
(MT 15KV)

RG16H1R12 15/20kV  
3(1x95 mmq)

RG16H1R12 15/20kV  
3(1x95 mmq)

ALLA CABINA DI  
TRASFORMAZIONE (MT 15kV)

CHIAVI INANELLATE IN  
MODO INAMOVIBILE

ST.G (C)

ST.SG (A)  
CABINA DI  
TRASFORMAZIONE

RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD

FNMGROUP

NORD\_ING

FNMGROUP

CODICE  
COMMESSA

LIVELLO  
PROGETTAZIONE

D.P.R.  
2017/10

PROGRESSIVO  
ELABORATO

CATEGORIA  
OPERA

NUMERO  
OPERA

REVISIONE

SCALA

B32

D

d

241

IM

-

R0

LINEABRESCIA-ISEO-EDOLO-COMUNEDIROVATO

IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI

Progetto Definitivo

SCHEMA UNIFILARE DI MEDIA TENSIONE

CABINA DI RICEVIMENTO

Revisori

Data

Descrizione

Redatto

Controllato

3

2

1

0

MAG. 2022

PRIMA EMISSIONE

NORD\_ING

NORD\_ING Srl  
IL DIRETTORE TECNICO  
Ing. Luca Erpa

FERROVIENORD

FERROVIENORD S.p.A.  
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA  
ING. MICHAEL  
Ing. Marco Mariani

Progettista

NORD\_ING  
FNMGROUP

Collaborazione

ELTEC S.r.l.  
Società di ingegneria  
Via C. Seganti 73/F int. 5/6 - 47121 Forlì (FC)  
Tel. +39-0543-473892 E-mail: info@eltec-service.it

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

AGG.

FILE: B32D0241IM-R0

mod. 7.5 03 rev.01