

Regione Lombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità



FERROVIENORD  
FNMGROUP



NORD\_ING  
FNMGROUP

CODICE  
COMMESSA

Q 0 3

LIVELLO  
PROGETTAZIONE

D

D.P.R.  
207/10

d

PROGRESSIVO  
ELABORATO

4 1 0

CATEGORIA  
OPERA

I M

NUMERO  
OPERA

- -

REVISIONE

R 0

SCALA

==

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL  
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO  
*Progetto Definitivo*

SSE - SCHEMA UNIFILARE QUADRO ACS (Q.ACS)

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3				
	2				
	1				
	0	ottobre 2020	PRIMA EMISSIONE		

NORD\_ING

NORD\_ING S.r.l.  
IL DIRETTORE TECNICO  
Ing. Antonella Volta

FERROVIENORD

FERROVIENORD S.p.A.  
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA  
IL DIRETTORE  
Ing. Marco Mariani


Progettista




Collaborazione


REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.














UTENZA		DENOMINAZIONE				Centralina Antincendio												
		SIGLA				Q.ACS.0												
		TIPO		POTENZA TOT.	kVA	TT/L1-N		0.5										
		POTENZA	kW	Ib	A	0.5		2.4										
		COEF. CONTEMP.		COS $\varphi$		1		0.9										
INTERRUTTORE O SEZIONATORE		COSTRUTTORE																
		TIPO																
		N.POLI		In	A	2		6										
		Ith	A	I <sub>dn</sub>	A	TIPO DIFF.		6	0.03	Gen.								
		I <sub>m</sub> (o curva)		A	P <sub>di</sub>	kA	60		20									
FUSIBILE		TIPO																
		CALIBRO				A												
CONTATTORE		TIPO																
		In	A	P <sub>n</sub>	kW													
RELE' TERMICO		TIPO																
		TARATURA				A												
LINEA DI POTENZA		TIPO CAVO				FG16OM16 0.6/1 kV												
		FORMAZIONE				2x(1x1.5)+1G1.5												
		LUNGHEZZA				m		5										
		I <sub>z</sub>				A		26										
		C.d.T. a I <sub>n</sub>		%	C.d.T. a I <sub>b</sub>	%			0.159									
		Z <sub>k</sub>		mΩ	Z <sub>s</sub>	mΩ	685.3											
		I <sub>k</sub> trifase/monof.		kA	I <sub>k1</sub> fase/terra	kA	0.337											
		NUMERAZIONE MORSETTIERA																
					RESPONSABILE	DISEGNATO	CONTROLLATO	IMPIANTO										
					DATA							N. ARCHIVIO		REV.	SCHEMA			
					FIRMA			TITOLO				N. DISEGNO		REV.	FOGLIO 7 DI 7			
REV.	MODIFICA		DATA	FIRMA	RIF. CLIENTE							SEGUE						