Pianta piano banchine
(scala 1:200)

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
	QUADRO DI COMANDO
	ARMADIO RACK
	PASSERELLA PORTACAVI IN MATERIALE ISOLANTE CHIUSA CON COPERCHIO PER IMPIANTI ELETTRICI POSATA A VISTA / SOPRA CONTROSOFFITTO Dimensione indicata in planta
	PASSERELLA PORTACAVI IN MATERIALE ISOLANTE CHIUSA CON COPERCHIO PER IMPIANTI SPECIALI E CABLAGGIO STRUTTURATO POSATA A VISTA / SOPRA CONTROSOFFITTO Dimensione indicata in planta
	PASSERELLA PORTACAVI IN MATERIALE ISOLANTE CHIUSA CON COPERCHIO PER ATTIVITA' COMMERCIALI POSATA A VISTA / SOPRA CONTROSOFFITTO Dimensione indicata in planta
	CONDUTTURA ASCENDENTE / DISCENDENTE (MONTANTE)
	CAVIDOTTO IN PEAD CORRUGATO POSA INTERRATA
	POZZETTO DI ISPEZIONE A PAVIMENTO CON CHIUSINO IN GHISA Dimensioni: l=1000x1000mm , l=600x600mm
GP1	GRUPPO PRESE CEE COMPOSTO DA : • N.1 PRESA CEE 16A 2P+T CON FUSIBILI INTERBLOCCATA • N.1 PRESA CEE 16A 3P+T+N CON FUSIBILI INTERBLOCCATA

NOTA GENERALE

- PREVEDERE IL RIPRISTINO DELLE COMPARTIMENTAZIONI REI PER PASSAGGI IMPIANTISTICI
- TUTTE LE PASSERELLE PORTACAVI CHE SI TROVANO NELLA ZONA DI RISPETTO DELLA T.E. DEVONO ESSERE IN MATERIALE ISOLANTE (ESCLUSO IL SISTEMA DI FISSAGGIO)

NOTA BENE

NELL'AMBITO DELL'ARGOMENTO ENUNCIATO DAL TITOLO, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE TAVOLA PREVALGONO RISPETTO A QUELLE NON RICONDUCIBILI AL TITOLO MEDESIMO

RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	DISCIPLINA	PROGRESSIVO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
Q03	D	d	418	IM	1	R1	1:200

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO

Progetto Definitivo

Impianti elettrici SSE e FV
FV - Planimetria distribuzione principale e forza motrice
Piano banchine

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3		-		
2		-		
1	Giu. 2022	NUOVO LAYOUT FABBRICATO VAIGGIATORI		
0	Ott. 2020	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING

FERROVIENORD

Progettista: NORD_ING FNMGROUP

Collaborazione: RTI Rina Consulting S.p.A. – Italconsult S.r.l. – Ing. Piero Pelletti & C. S.r.l. – Technital S.p.A.

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
Riparura	Tropi	Pelletti	Giu. 2022

CODICE ELABORATO DOCUMENTO: 0059-2022

FILE: Q03D0418-417-418-419-422-423-425-426AV-R1_Banchine stato e rappertura.dwg

scala 1:10 mm=0.05