


Pianta piano atrio – Locali FN
(scala 1:100)

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| | QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE |
| | PASSERELLA METALLICA IN TONDINO D'ACCIAIO ELETTROZINCATO PER IMPIANTI ELETTRICI POSATA SOTTO PAVIMENTO FLOTTANTE<br>Dimensione indicata in pianta |
| | PASSERELLA METALLICA IN TONDINO D'ACCIAIO ELETTROZINCATO PER IMPIANTI SPECIALI E CABLAGGIO STRUTTURATO POSATA SOTTO PAVIMENTO FLOTTANTE<br>Dimensione indicata in pianta |
| | CONDUTTURA ASCENDENTE / DISCENDENTE (MONTANTE) |
| PDLI | POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO A PARETE COMPOSTA DA :<br>• N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL<br>• N.2 PRESE CABLAGGIO STRUTTURATO RJ45 Cat.6 UTP |
| TI | POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO A PAVIMENTO COMPOSTA DA :<br>• N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL<br>• N.2 PRESE CABLAGGIO STRUTTURATO RJ45 Cat.6 UTP |

## NOTA BENE

NELL'AMBITO DELL'ARGOMENTO ENUNCIATO DAL TITOLO, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE TAVOLA PREVALGONO RISPETTO A QUELLE NON RICONDUCIBILI AL TITOLO MEDESIMO

RegioneLombardia
*Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile*

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

| CODICE COMMESSA | LIVELLO PROGETTAZIONE | D.P.R. 207/10 | PROGRESSIVO ELABORATO | CATEGORIA OPERA | NUMERO OPERA | REVISIONE | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q03 | D | d | 435 | IM | -- | R1 | 1:100 |

# AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO

*Progetto Definitivo*

## Impianti elettrici SSE e FV
## FV - Planimetria distribuzione principale e forza motrice
Piano atrio locali FN

| Revisioni | | Data | Descrizione | Redatto | Controllato |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | - | | |
| | 2 | | - | | |
| | 1 | Giu. 2022 | NUOVO LAYOUT FABBRICATO VIAGGIATORI | | |
| | 0 | Ott. 2020 | PRIMA EMISSIONE | | |

NORD_ING

FERROVIENORD

Progettista
NORD_ING FNMGROUP

Collaborazione
ETS Engineering and Technical Services S.p.A.
Via A. Meda, 32 - Uboldi (CO) - tel. 0296313111 - fax. 035546066
e-mail: info@etsnet.it - url: www.etsnet.it
Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - Cert. n. SQ0648 CSICERT

| REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO | DATA |
|---|---|---|---|
| Rigamonti | Togni | Parletti | Giu. 2022 |

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE: 0059-2022
AGG.

mod. 7.5 03 rev.01

FILE: Q03Dd416-417-418-419-422-423-425-426IM--R1_Banchine atrio e copertura.dwg