



LEGENDA	
---	TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO IDRANTI
● 1	IDRANTE ANTINCENDIO UNI-45 A PARETE ESISTENTE
● 0	IDRANTE ANTINCENDIO UNI-45 A PARETE ESISTENTE DA RIMUOVERE CON RELATIVA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO
● 1	IDRANTE ANTINCENDIO UNI-45 A PARETE NUOVA INSTALLAZIONE
●	COLONNA MONTANTE ANTINCENDIO

NOTA BENE

IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI, I RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI

Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD
FMNGROUP

NORD_ING
FMNGROUP

COPIE COMMESSA	LIBRO PROGETTAZIONE	DATA 2020	PROVA/VERIFICA ELABORATO	CRITERIO DI VERIFICA	NUMERO DI VERIFICA	REVISIONE	SCALA
Q 03	D	d	4 6 6	I M	-	R 1	1:200

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO
Progetto Definitivo

Impianti meccanici Fabbricato Viaggiatori e SSE
FV - Impianto antincendio
Piano banchina - Pianta e dettagli

	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
Revisioni	3	-		
	2	-		
	1	Giù 2020	NUOVO LAYOUT FABBRICATO VIAGGIATORI	
	0	Ott. 2020	PRIMA EMISSIONE	

NORD_ING	FERROVIENORD
----------	--------------

Progettista NORD_ING FMNGROUP	Collaborazione STP S.p.A. S.p.A. - Via S. Maria della Pace, 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. 06/498121 - Fax 06/498122 E-mail: info@stp.it - Web: www.stp.it	Editto Redatto Zanuso Parilli 0059-2022	Approvato Data Giù 2022
--	--	---	-------------------------------