ID	LEGENDA GENERALE
	TUBAZIONE ANDATA E RITORNO ACQUA CALDA
	TUBAZIONE ANDATA E RITORNO ACQUA REFRIGERATA
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
	TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
	VALVOLA DI NON RITORNO
	VALVOLA DI TARATURA/BILANCIAMENTO
	FILTRO A Y
	VALVOLA A DUE VIE SERVOCOMANDATA
	VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE MOTORIZZATA
	MANOMETRO A BAGNO DI GLICERINA CON RICCIOLO AMMORTIZZATORE, FLANGIA DI PROVA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E CASSA INOX
	TERMOMETRO CON CASSA INOX
	DIREZIONE ACQUA
	CONDOTTO DI IMMISSIONE ARIA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA
	CONDOTTO DI PRESA ARIA ESTERNA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA
	CONDOTTO DI RIPRESA ARIA AMBIENTE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA
	CONDOTTO DI ESTRAZIONE/ESPULSIONE ARIA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA
	DIREZIONE ARIA
T	TERMOMETRO A QUADRANTE
SQ	SONDA DI QUAITA DELL'ARIA DA CANALE
STC	SONDA DI TEMPERATURA DA CANALE
PD	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
TG	TERMOSTATO ANTIGELO
IRS	SONDA DI UMIDITA' RELATIVA DA CANALE
PV	TRASMETTORE DI PRESSIONE CON VISUALIZZATORE
W	MISURATORE DI PORTATA ARIA (GRIGLIA DI WILSON)
X	MISURATORE DI PORTATA ARIA (GRIGLIA A X)
S	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
	SONDA QUALITA' DELL'ARIA
	CONVERTITORE DI FREQUENZA (INVERTER)
	REGOLATORE DI PORTATA
	SERRANDA DI TARATURA MANUALE

PIANO COPERTURA

PIANO TERZO

PIANO SECONDO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

UTA 02

UTA 01

RIPRESA ARIA

MANDATA ARIA

RECUPERATORE CALORE

P.A.E.

ESPULSIONE ARIA

ESPULSIONE Ø mm

VEX 01

VEX 02

BOLLITORE ACS

SV 01

SV 02

PDC 01

PDC 02

P.01-P.04

P.05-P.08

P.09-P.12

P.13-P.16

P.17-P.20

P.21-P.24

P.25-P.28

P.29-P.32

FC

FC-14

UFFICIO TIPO

SALA CONFERENZE

VERSO ALTRI LOCALI

SERVIZI IGIENICI

ACS

AFS

ACQUEDOTTO SANITARIO

SCARICO FOGNA

RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
L58	D	d	112	IM	A1	R0	------

SARONNO CITY HUB

Progetto Definitivo

IMPIANTI MECCANICI
SCHEMA FUNZIONALE CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO
EDIFICIO 01

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3				
	2				
	1				
	0	Luglio 2023	prima emissione	PC	FM

NORD_ING

NORD_ING Srl
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Luca Erba

FERROVIENORD

FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
IL DIRETTORE
Ing. Andrea Lucia Passerelli

Progettista

NORD_ING FNMGROUP

ERBA LUCA
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como
Sezione A
n. 638

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

AGG.

FILE: 2312R3M01R0.dwg

mod. 7.603.m01