RICEZIONE A

Pannello	H01	H02
Tipo pannello	DRC	SBC
Descrizione	DRC	SBC

QMT-RIC-A



Pannello	H01	H02
Nome Pannello	SDC	SBC
Descrizione	DRC	SBC
Corrente Nominale	630A	630A
Sistema Sb / Icw	3p/ 42,5kKmax	3p/ 42,5kKmax
Sistema Sb / Icmax		

QMT-A



Pannello	H01	H02	H03	H03
Nome Pannello	SDC	SFV	SBC TR1	SBC TR2
Descrizione	SDC	SFV	SBC TR1	SBC TR2
Corrente Nominale	630A	3A	630A	630A
Sistema Sb / Icw	3p/ 42,5kKmax		3p/ 42,5kKmax	3p/ 42,5kKmax
Sistema Sb / Icmax				

QMT A

Pannello	H01	H02	H03	H04
Tipo pannello	SDC	SFV	SBC	SBC
Descrizione	SDC	SFV	SBC TR2	SBC TR1



GRUPPO ELETTROGENO - A



ARRIVO MEDIA TENSIONE 15KV

LINEA MT (3x95)mmq

LINEA MT (3x95)mmq

LINEA MT (3x95)mmq

QGBT-A



TR1

TRAFO N.1
1000kVA
15000/400 VOLT
Dyn 11
Vcc%=6%

TR2

TRAFO N.2
1000kVA
15000/400 VOLT
Dyn 11
Vcc%=6%

3(3x240)+(2x240)+2G240

ARRIVO TRASFORMATORE 1

ARRIVO TRASFORMATORE 2

ARRIVO GRUPPO ELETTROGENO

QGBT-A

SEZIONE TR1

SEZIONE TR2

CONGIUNTORE

CONGIUNTORE

CONGIUNTORE



RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
L58	D	d	210	IM	A1	R0	---

SARONNO CITY HUB

Progetto Definitivo

IMPIANTI ELETTRICI
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI
EDIFICIO 02/03

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3				
	2				
	1				
	0	Luglio 2023	prima emissione	MT	SG

NORD_ING

NORD_ING Srl
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Luca Erba

FERROVIE

FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
IL DIRETTORE
Ing. Andrea Lucia Passerelli

Progettista

NORD_ING
FNMGROUP

Dott. Ing. ERSILIA LUCA
Sez. A Settori:
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell'informazione
N° A 628

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

AGG.

FILE: L58Dd210IMA1R0.dwg

mod. 7.5.03 rev.01