

Φ Dotazioni impiantistiche:
 • Illuminazione artificiale
 • Ricambio minimo d'aria di 12 volti in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzatore dell'ambiente

Ω Dotazioni impiantistiche:
 • Illuminazione artificiale
 • Climatizzazione invernale-estiva e trattamento aria primaria con qualità, velocità, umidità a norma di legge

