

NOTA 4

SISTEMA DI RIFERIMENTO:  
WGS 84  
COORDINATE DATUM POINT:  
X=0 E=  
Y=0 N=  
QUOTA 0.00= 663.94m sldm

Nota 1: Sono state applicate le distanze di sicurezza presenti nel D.M. 07/07/2023 a tutto l'impianto, ad eccezione delle zone relative ai dispenser H2, agli stoccaggi, ai compressori e ai carri bombola.

Nota 2: Per le zone relative ai dispenser H2 sono state applicate le distanze di sicurezza presenti nel D.M. 23/10/18.

Nota 3: Cautelativamente, anche per le zone relative agli stoccaggi, ai compressori e ai carri bombola sono state applicate le distanze di sicurezza presenti nel D.M. 23/10/18.

Nota 4: Distanze di sicurezza esterna rispetto ad edifici destinati alla collettività.

**Finanziato dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**MIT**  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Italiadomani**  
MINISTERO DELLA SALUTE

**Regione Lombardia**  
Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

**FERROVIENORD**  
FNM GROUP

**H2ise**  
HYDROGEN INFRASTRUCTURE

CODICE COMMESSA

LIVELLO PROGETTAZIONE

D.P.R. 207/10

PROGRESSIVO ELABORATO

CATEGORIA OPERA

NUMERO OPERA

REVISIONE

SCALA

B35

D

d

030

IM

02

R0

1/500

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI IDROGENO DI EDOLO

Progetto Definitivo

PLANIMETRIA

Distanze esterne antincendio

	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
Revisioni	3	-		
	2	-		
	1	-		
	0	09/07/24	PRIMA EMISSIONE	

**FERROVIENORD**

**APPALTATORE**  


Progettista  
**BTP INFRASTRUTTURE**  
BTP INFRASTRUTTURE S.p.A.  
Via di Torre Rossa 95 - 00165 ROMA  
T (+39) 06 8710088 - F (+39) 06 8710089  
Web: www.btpinfrastrutture.com


REDAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
S. BENVENUTO	D. PESA	N. BENVENUTO	09/07/24
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.

FILE: B35d030IM02R0.dwg

**LEGENDA**




PERCORSO INTERRATO TUBAZIONI E CAVI



PERCORSO INTERRATO ACQUA



PERCORSO IDROGENO IN CANALINA



ANELLO ANTINCENDIO



DIST. DI SICUREZZA ESTERNA



PERCORSO PISTA CICLOPEDONALE



AREA VERDE