



CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206, UNI 11104)						
Elemento	Minimo classe di resistenza [MPa]	Classi di esposizione	Massima diametro inerti [mm]	Classi di lavorabilità (Slump)	Capirifero minimo [mm]	Note
CLS MAGRO	C12/15	X0	–	–	–	–
OPERE DI SOSTEGNO: Cordolo di cista+Elevazione muri	C32/ 40	XC4+XF2+XD1	30	S3 – S4	40/35*	*Fondazione cordolo c=40mm; Elevazione cordolo c=35mm
OPERE DI SOSTEGNO: Pali di grande diametro	C25/30	XC2	30	S3 – S4	60	–
OPERE DI SOSTEGNO: Parete di rivestimento	C32/40	XC4+XF2+XD1	30	S4	35	Rivestimento valido su tutte le opere di sostegno: pali e micropali.
OPERE DI SOSTEGNO: Fondazioni muri e platee*	C25/30	XC2	30	S3 – S4	35	*Platea di contrasto su fondo scavo
Soletta impalcato	C32/ 40	XC4+XF2	20	S5	35	–

[illegible]